



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.010838.11.12

Дата 21. 11. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 12499

08.11.2012

Организация-изготовитель

ООО "Сервис Трейд"

Адрес: 143900, Московская обл., Балашихинский р-н, полигон Кучино, владение 3 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Сервис Трейд"

Адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д.26, корп.13-14, пом.ХII (Россия)

Наименование продукции:

Панели пластикo-алюминиевые композитные трехслойные марки "ALTEC"

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 5275-006-90574762-2012 "Панели пластикo-алюминиевые композитные трехслойные марки "ALTEC"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 5275-006-90574762-2012 "Панели пластикo-алюминиевые композитные трехслойные марки "ALTEC". Протокол испытаний.

Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Договор субаренды нежилого помещения № 04СА-К от

02.04.2012 г. Выписка ЕГРЮЛ.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой трехслойную конструкцию с двумя обшивками из алюминиевого листа с защитно-декоративным покрытием и средним листом из композиции полиолефинов с антипиреновыми добавками

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 419/419-АС-10 от 31.10.2012 г.

№ 037512

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, в баллах	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	6,0	15,0
Ацетальдегид, мг/м ³	0,006	0,01
Формальдегид, мг/м ³	н/о	0,01
Метиловый спирт, мг/м ³	0,004	0,5
Изопропиловый спирт, мг/м ³	0,01	0,2

Область применения:

в строительстве в составе систем вентилируемых фасадов, а также для декоративной отделки интерьеров, наружных стен жилых, общественных и производственных зданий, в качестве материала для производства рекламы

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
согласно приложению

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Панели пластико-алюминиевые композитные трехслойные марки "ALTEC"

соответствует ~~(соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~исполнения требований законодательства~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Мизгайлов А.В.

Ракитин С.А.
Долгополова С.Д.

Васильева Г. В.

