РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО31.В.00625 (номер сертификата соответствия) ТР 1390765 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Алкотек» (ООО «Алкотек»), ОГРН: 1044004603510
Юридический адрес: РОССИЯ, 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.290, офис 2.
Фактический адрес: РОССИЯ, 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.290, офис 2,
телефон: +7(4842) 59-34-74, email: tdalcotek@mail.ru .

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Алкотек» (ООО «Алкотек»)
Юридический адрес: РОССИЯ, 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.290, офис 2.
Фактический адрес: РОССИЯ, 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.290, офис 2,
телефон: +7(4842) 59-34-74, email: tdalcotek@mail.ru .

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 к. 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 2147483647, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Панели трехслойные композитные облицовочные торговой марки «AlcoteK FR Plus», толщина 4-5 мм (средний слой – полимерная композиция на основе полиолефинов с добавлением антипиренов и минералов, наружный слой – алюминиевый сплав толщиной 0,4; 0,5 мм с защитно-декоративным полимерным покрытием), выпускаемые по ТУ 5772-001-72810874-05 (с изм. №1, №2, №3, №4).
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
22.29.29.000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1 (См. приложение - бланк № 0552504)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ТР18-02-05/3 от 05.02.2018 г. ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 24.06.2014 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.ОС06.К00025 от 04.08.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта Центр» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.ОС06 от 02.09.2013г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.02.2018 по 05.02.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **Шмырева А.С.**

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **Смолин П.Ю.**

КОПИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЭО31.В.00625

(обязательная сертификация)

ТР 0552504
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – малоопасные (Т1)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — Шмырева А.С.

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — Смолин П.Ю.

КОПИЯ